

**Информация о результатах проведенных проверок контрольно-надзорными органами в 2018 году в ГКУСО ВО
«Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»**

Дата проверки	Проверяющий орган	Цель проверки	Представление, предписание, акт		Кол-во наруш.	Выявленные нарушения (рекомендации)	Срок устранения	Кол-во устраненных нарушений
			Дата	Номер				
12.02.18-16.02.2018	Прокуратура г. Владимира	Соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних	15.02.2018	7-3-2018	4	1.Нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 (пп.6.13; 4.10; 13.9) 2. Нарушение п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (отсутствие у руководителя сертиф. по специ «Орг-ция здравоохранения и общественное здоровье»	Не установлен	Все нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 устранены. Должность заведующего приемного отделения вакантна
16.08.2018	Государственная инспекция труда по Владимирской области	Соблюдение норм трудового законодательства	Акт проверки от 04.09.2018	33/12-3540-18-И	Нарушения не выявлены			
12.11.2018 - 07.12.2018	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными	Акт 07.12.2018 Предписание 07.12.2018	574 574/1/1	2	1. На дверях складских помещений не обозначена категория по взрывопожарной	01.10.2019	1. На дверях складских помещений обозначена категория по взрывопожарной

	району	правовыми актами				<p>и пожарной опасности, а также класс зоны.</p> <p>2. Не установлены противопожарные двери 2-го типа в проемах противопожарных перегородок, выделяющих помещения, эксплуатируемые под склады для хранения твердых горючих веществ и материалов</p>		<p>и пожарной опасности, а также класс зоны.</p> <p>2. Разработана сметная документация на установку противопожарных дверей 2-го типа.</p> <p>Проведение текущего ремонта помещений с заменой дверей запланировано на 1 полугодие 2019 г.</p>
--	--------	------------------	--	--	--	---	--	---