

**Информация о результатах проведенных проверок контрольно-надзорными органами в 2023 году
в ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»**

Дата проверки	Проверяющий орган	Цель проверки	Представление, предписание, акт		Кол-во наруш.	Срок устранения	Отчет об устранении нарушений
			Дата	Номер			
19.01.2023	Прокуратура г. Владимира с привлечением ОНДиПР по г. Владимиру и Суздальскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области	Соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства при обеспечении доступности для лиц с ограниченными возможностями, законодательства об обращении лекарственных средств	Представление прокуратуры города Владимира от 27.01.2023	№4-01-2023	3	Не установлен	Нарушения устранены. Проведен ремонт путей эвакуации.
28.04.2023	Военный комиссариат г. Владимира	Контроль состояния воинского учета и бронирования военнообязанных	Акт от 28.04.2023	б/н	Нарушений не выявлено	Нет	-
05.07.2023	Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области	Проверка сведений индивидуального (персонифицированного) учета	05.07.2023	110	Нарушений не выявлено	Нет	-
12.12.2023	ОНД по Октябрьскому району г.	Выполнение требований пожарной безопасности в здании по адресу: г.	13.12.2023	2312/002-33/327-П/АВП	Нарушений не выявлено	Нет	-

	Владимира ОНД по г. Владимиру и Суздальскому району УНДиПРГУ МЧС России по Владимирской области	Владимир, ул. Фейгина, д.35а					
11.12.2023- 14.12.2023	ОНД по Фрунзенскому району г. Владимира ОНД по г. Владимиру и Суздальскому району УНДиПРГУ МЧС России по Владимирской области	Выполнение требований пожарной безопасности в здании по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д.4а	13.12.2023	2312/002- 33/325- П/ПВД	2	01.10.2024	Разработана проектная документация на автоматизацию контроля доступа в помещения; разработано техническое заключение на необходимые компенсирующие мероприятия для выполнения норм пожарной безопасности, выполнены необходимое техническое дооснащение системы пожарной сигнализации, проведены строительные работы по текущему ремонту помещений; проведены расчеты по оценке пожарного риска для определения расчетных величин расчетного риска нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами в области

							<p>пожарной безопасности с учетом специфики функционирования объекта защиты;</p> <p>проведена проверка в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Владимирской области с получением заключения о соответствии отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска требованиям СП 505.1311500.2021.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---